



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668926

认证委托人名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产者名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产企业名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区寺前路3号

产品名称和系列、型号、规格
电能表外置断路器

SCB8ZY-80、SCB8ZY-80M; Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V(2P), AC400V(4P); In: 32A、40A、50A、63A、80A; 瞬时脱扣类型: C型; SCB8ZY-80: Icn: 10kA; Ics=7.5kA; SCB8ZY-80M: Icn=Ics=6kA; 极数: 2P(带两个保护极), 4P(带四个保护极); 控制方式: 远程半自动和远程全自动选择控制方式; 控制电平电压: AC220V

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月01日 有效期至: 2029年07月31日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

