



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307672746

认证委托人名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产者名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产企业名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区寺前路3号

产品名称和系列、型号、规格
电能表外置断路器

SCB8ZY-125M, SCB8ZY-125H; Ue: AC230V (2P), AC400V (4P); Ui: 690V;
Uimp: 6kV; In: 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; SCB8ZY-125M: Ics: 6kA, Icn:
6kA; SCB8ZY-125H: Ics: 7.5kA, Icn: 10kA; 瞬时脱扣类型: C 型; 极数: 2P(带
两个保护极), 4P(带四个保护极);

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月08日 有效期至: 2029年08月07日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

