



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307672748

认证委托人名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产者名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产企业名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区寺前路3号

产品名称和系列、型号、规格
物联网漏电断路器

SCB8ZNL-100; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V(2P), AC400V(4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; C型, D型; Icn=Ics: 6000A; IΔn: 30mA, 50mA, 100mA, 150mA 后台可调/AC型; 电子式; IΔm=2000A; 2P(带一个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用), 4P(带三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用);

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月08日 有效期至: 2029年08月07日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

