



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307722731

认证委托人名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产者名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产企业名称及地址
浙江舍恩高电气有限公司
乐清市柳市镇柳黄路排岩头加油站旁

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

SM8LC-125M/3N、SM8LC-125M/4、SM8LC-125H/3N、SM8LC-125H/4; Ui: 800V; Uimp: 8kV;
Ue: AC400V; In: 125A(63A、80A、100A、125A 分档可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; H 型:
Ics: 55kA; Icu: 85kA; M 型: Ics: 35kA; Icu: 50kA; Icw: 5kA/0.5s; IΔn: 50mA、100mA、
300mA、500mA(分级可调)/AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B 类; IΔm:
25%Icu; 自动重合闸时间: 20s~60s; 极数: 3P+N(三个保护极; 带不可开断中性线; 不适用于隔
离); 4P(三个保护极; N 极可开闭; 不适用于隔离)

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 12 月 02 日 有效期至: 2029 年 06 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

