



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307681543

认证委托人名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产者名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产企业名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区寺前路 88 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

SM8EL-315M、SM8EL-315H、SM8EL-400M、SM8EL-400H、SM8EL-500M、SM8EL-500H、SM8EL-630M、SM8EL-630H; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; In: 630A(250A~630A 可调)、500A(200A~500A 可调)、400A(160A~400A 可调)、315A(125A~315A 可调); M 型: Ics: 55kA; Icu: 65kA; H 型: Ics: 65kA; Icu: 100kA; Icw: 12kA/1s; 过电流脱扣器类型: 电子式; IΔn: 50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA 分级可调; AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; IΔm: 25% Icu; 选择性类别: B 类; 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用)、3P+N (三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)、4P (三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用)

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 26 日 有效期至: 2029 年 08 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

